

Veröffentlichungen nach § 23c EnWG

Bezugsjahr: 2025

Netzrelevante Daten §23c (3)

Jahreshöchstlast pro Netz- und Umspannebene	11.239	kW
---	--------	----

Netzverluste	1.641.306	kWh
prozentuale Netzverluste	3,21	%
Preise der Verlustenergie	4,7	ct/kWh

Höchstentnahmelast aus vorgelagerter Netzebene	9.457	kW
--	-------	----

Bezug aus vorgelagerter Netzebene	47.895.909	kWh
-----------------------------------	------------	-----

Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)

Nach §12 Abs. 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.