



Stadtwerke Altdorf GmbH

Bezugsjahr: 2019

Veröffentlichungen nach StromNZVNetzrelevante Daten (§17 Abs. 2 StromNZV)

§17 (2) Nr. 1	Jahreshöchstlast	11.881 kW
	Lastverlauf	s. Anlage
§17 (2) Nr. 2	Netzverluste	s. Strukturmerkmale
§17 (2) Nr. 3	Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	5.189 kW
	Summenlast der Netzverluste	316 kW
§17 (2) Nr. 4	Restlastkurve der Lastprofilkunden	s. Anlage
§17 (2) Nr. 5	Höchstentnahmelast aus der vorgelagerten Netzebene	11.910 kW
	Bezug aus der vorgelagerten Netzebene	55.042.643 kWh
§17 (2) Nr. 6	Summe aller Einspeisungen Mittelspannung	3.999 kWh
	Summe aller Einspeisungen Umsp. MS/NS	1.000.604 kWh
	Summe aller Einspeisungen Niederspannung	5.300.289 kWh
	Zeitlicher Verlauf der Summe der Einspeisungen	s. Anlage
§17 (2) Nr. 7	Mengen und Preise der Verlustenergie	
	Es wurde nur eine Beschaffung durchgeführt, s. Veröffentlichung Strukturmerkmale	
<u>Ergebnis der Differenzbilanzierung (§13 Abs. 3 StromNZV)</u>		
Nach §12 Abs: 3 StromNZV besteht keine Verpflichtung zur Führung eines Differenzbilanzkreises.		